

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
Г. БЕЛОЯРСКИЙ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЮГОРСКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ
ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ – БЕЛОЯРСКИЙ»
(АО «ЮКЭК-БЕЛОЯРСКИЙ»)

628162, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,

Тюменская область, город Белоярский, микрорайон 3, дом 27 А

Тел./факс (34670) 2-14-84, (34670) 6-29-00, 37-6-70. E-mail: ukekbel@mail.ru

ИНН/КПП 8611008230/861101001 код ОГРН 1098611000058 БИК 047162812

Расчетный счет № 40702810200140000147

Ф-л Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие» г. Ханты-Мансийск

Корр. счет № 30101810465777100812

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ

Проб воды КОС АО "ЮКЭК" Белоярский
за сентябрь 2022г.

Место отбора пробы: Канализационные очистные сооружения

Наименование пробы:

Вода очищенная сточная

Цель исследования:

на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21, МУ 2.1.5.800-99

Даты отбора проб:

22.09.2022г; 28.09.2022г

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Значение | Кол-во проб | Норматив |
|-------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|--------------|
| 1 | Взвешенные вещества | мг/дм ³ | 9,000 | 2р/мес | не более 10 |
| 2 | БПК | мг/дм ³ О ₂ | 2,909 | 2р/мес | не более 3 |
| 3 | Аммоний-ион | мг/дм ³ | 0,520 | 2р/мес | не более 0,5 |
| 4 | Нитрат-нион | мг/дм ³ | 39,97 | 2р/мес | не более 40 |
| 5 | Фосфаты (по P) | мг/дм ³ | 0,191 | 2р/мес | не более 0,2 |
| 6 | Нефтепродукты | мг/дм ³ | 0,037 | 2р/мес | не более 10 |
| 7 | Общие микробное число (ОМЧ) | кол. в 1 мл | отсутствие | 4р/мес | не более 50 |
| 8 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 мл | отсутствие | 4р/мес | отсутствие |

Начальник УЭиРКиВС

И.Ю. Трушин

Исполнитель:

Инженер-химик:

И.Н. Фомина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
Г. БЕЛОЯРСКИЙ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЮГОРСКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ
ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ – БЕЛОЯРСКИЙ»
(АО «ЮКЭК-БЕЛОЯРСКИЙ»)

628162, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
Тюменская область, город Белоярский, микрорайон 3, дом 27 А
Тел./факс (34670) 2-14-84, (34670) 6-29-00, 37-6-70. E-mail: ukekbel@mail.ru
ИНН/КПП 8611008230/861101001 код ОГРН 1098611000058 БИК 047162812
Расчетный счет № 4070281020014000147
Ф-л Западно-Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие» г. Ханты-Мансийск
Корр. счет № 30101810165777100812

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ

Проб воды ВОС АО "ЮКЭК" Белоярский
за сентябрь 2022г.

Место отбора пробы: Водоочистные сооружения

Наименование пробы:

Вода питьевая перед подачей в распределительную сеть

Цель исследования:

на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21

Даты отбора проб:

01.09.2022г-30.09.2022г

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Значение | Кол-во проб | Норматив |
|-------|---|--------------------|----------|-------------|--------------|
| 1 | Запах при 20 С | баллы | 1 хлорн. | 120р/мес | не более 2 |
| 2 | Запах при 60 С | баллы | 1 хлорн. | 120р/мес | не более 2 |
| 3 | Цветность | градус | 10 | 720р/мес | не более 20 |
| 4 | Мутность | ВМФ | <1 | 120р/мес | не более 2,6 |
| 5 | РН | ед.рН | 7,24 | 120р/мес | от 6,0-9,0 |
| 6 | Железо общее | мг/дм ³ | <0,1 | 120р/мес | не более 0,3 |
| 7 | Жесткость общая | Ж° | 0,709 | 1р/мес | не более 7 |
| 8 | Общее микробное число (ОМЧ) | кол. в 1 мл | отсут. | 22р/мес | не более 50 |
| 9 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 мл | отсут. | 22р/мес | отсутствие |
| 10 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | КОЕ/100 мл | отсут. | 22р/мес | отсутствие |

Начальник УЭИРНИВС

И.Ю. Трушин

Исполнитель:

Инженер-химик:  И.Н. Фомина